

DECLARATION OF PERFORMANCE

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DoP-2015-4174

Estonian translation

1. Unique identification code of the product-type: **J408-8**
 1. Unikaalne tootetüübi identifitseerimiskood:
2. Intended use(s):
 2. Sihteesmärk (eesmärgid): Control and Indicating Equipment with Power Supply Equipment for use in fire detection systems.
 Kontrolli ja indikatsiooniseadmed koos elektritoiteseadmega kasutuseks kahjutule avastamise süsteemides.
3. Manufacturer:
 3. Tootja: TYCO FIRE & SECURITY GmbH
 VICTOR VON BRUNS STRASSE 21
 NEUHAUSEN AM RHEINFALL 8212
 SWITZERLAND
4. Authorised representative:
 4. Volitatud esindaja: n/a
5. System(s) of AVCP:
 5. Ehitustoote püsiva toimivuse hinnangu javerifitseerimise süsteem või süsteemid: SYSTEM 1 / SÜSTEEM 1
6. Harmonised standard(s):
 6. Ühtlustatud standard(id): EN54-2:1997 + A1:2006
 EN54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
7. Notified Body:
 7. Pädev organ: IMQ SPA (0051)
8. Declared performance:
 8. Deklareeritud toimivus:

Essential Characteristics Olulised karakteristikud	Clause in EN 54-2 Klausel dokumendis EN54-2	Level or Class Toimivustase või klass	Performance Toimivus
Performance under fire conditions Sooritus tulekahju tingimustes	4, 5, 7	None Puudub	Passed Rahuldav
Response delay (response time to fire) Reageerimise viiteaeg (tulekahjule reageerimise aeg)	7.1, 7.7, 7.11, 7.12	None Puudub	Passed Rahuldav
Operational reliability Töökindlus	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	None Puudub	Passed Rahuldav
Durability of operational reliability: temperature resistance Töökindluse kestvus: kuumuskestvus	15.4	None Puudub	Passed Rahuldav
Durability of operational reliability: vibration resistance Töökindluse kestvus: vibratsioonikestvus	15.6, 15.7, 15.15	None Puudub	Passed Rahuldav
Durability of operational reliability: electrical stability Töökindluse kestvus: elektristabiilsus	15.8 to 15.13	None Puudub	Passed Rahuldav
Durability of operational reliability: humidity resistance Töökindluse kestvus: niiskuskestvus	15.5, 15.14	None Puudub	Passed Rahuldav

Essential Characteristics Olulised karakteristikud	Clause in EN 54-4 Klausel dokumendis EN 54-4	Level or Class Toimivustase või klass	Performance Toimivus
Performance of power supply Elektritoite sooritus	4, 5, 6	None Puudub	Passed Rahuldav
Operational reliability Töökindlus	4, 5, 6, 7, 8,	None Puudub	Passed Rahuldav
Durability of operational reliability: temperature resistance Töökindluse kestvus: kuumuskestvus	9.5	None Puudub	Passed Rahuldav
Durability of operational reliability: vibration resistance Töökindluse kestvus: vibratsioonikestvus	9.7, 9.8, 9.15	None Puudub	Passed Rahuldav
Durability of operational reliability: electrical stability Töökindluse kestvus: elektristabiilsus	9.9 to 9.13	None Puudub	Passed Rahuldav
Durability of operational reliability; humidity resistance Töökindluse kestvus: niiskuskestvus	9.6, 9.14	None Puudub	Passed Rahuldav

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ülaesitatud toote toimivus on vastavuses deklareeritud toimivus näitajatele. See toimivusdeklaratsioon on väljastatud vastavalt regulatsioonile (EL) nr 305/2011 tootja ainuvastutusel.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Allkirjastatud tootja nimel ja eest:

Dino Levantesi

(Name)

Corropoli 12 August 2020

Place and Date / Koht ja kuupäev


Signature / Allkiri

The translation of this document is based on the original English declaration. In case of dispute, the English text will take precedence.