



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 0051-CPR-0147

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

SmartLetLoose/ONE on paigaldatud kontrolli- ja näiduseadmetesse SmartLine036-4

Kavandatud kasutusala(d):

Elektriline automaatne kontrolli- ja viiteseade gaasikustutuse süsteemidele, mis on hoonetesse paigaldatud ja on osa täissüsteemist

Tootja:

**INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico snc - Fraz. Centobuchi - 63076 Montepandone (AP) - Italy**

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 1

Ühtlustatud standard:

EN 12094-1:2003

Teavitatud asutus(ed):

IMQ S.p.A., Nr. 0051

Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	§	Märkused
Reaktsiooni viiteaeg (reaktsiooniaeg)				
Aktiveeritud tingimus	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	4.8	
Töökindlus				
Funktsioonide nõudmised	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	4	
Projekteerimise nõudmised	RAHULDAV		5	
Täiendavad projekteerimise nõudmised tarkvaraga juhitava E.C.D.S.-le	RAHULDAV		6	
Sooritus tulekahju tingimustes				
Signaali töötlus ja näit	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	4.3	
Sisendist vallanduva signaali vastuvõtt ja töötlus	RAHULDAV		4.4	
Kustutussignaali edastamine	RAHULDAV		4.5	
Häireseadmete aktiveerimine	RAHULDAV		4.6	
Kustutussignaali viiteaeg (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.17	
Kustutusagendivoogu esindav signaal (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.18	
Komponentide staatuse jälgimine (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.19	
Avariisalvestusseade (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.20	
Ujutusaja juhtimine (valikuline nõuete osas)	RAHULDAV		4.21	
Kestvus				
	RAHULDAV	EN 12094-1:2003	9	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Baldovino Ruggieri
(Peadirektor)

Montepandone, 20/04/2016